



ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO

Závod elektro – Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo
Zapsáno v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 581

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU

Typ:	JBC E4070-2-0443	Zakázkové číslo:	PO-2019-02-002120
Výrobní číslo:	53984 – 53993 / 08 / 2019	Objednávka:	19OV010100000728
Odběratel:	KAMÍR a Co spol. s r. o. Pacov, Ferd. Pakosty 1148 39501 Pacov	Číslo osvědčení:	514 / 2019

TECHNICKÉ ÚDAJE (OPIS VÝKONOSTNÍHO ŠTÍTKU)

Vinutí:	P [VA]	U [V]	I [A]	Uk [%]	Další údaje:	Poznámka:
Vstupní:		230	2,4		Frekvence [Hz]:	50 / 60
					Třída izolace:	ta40°C/B
					Krytí [IPxx]:	IP54
					Rok výroby:	2019
Výstupní:	500	24	20,8		Druh zatížení:	100%
					Spojení fází:	
					Chlazení:	AN
					Hmotnost [kg]:	
					Odpovídá ČSN:	EN 61558-2-6
					Indukčnost [mH]:	
Druh transformátoru:	Jednofázový bezpečnostní transformátor					

OSTATNÍ ÚDAJE

Způsob a provedení výstupní kontroly:	Kusová kontrolní zkouška		
Balení:			
Celkové množství:	10 ks	Číslo odesílacího listu:	Datum:

MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU A ELEKTRICKÉ PEVNOSTI

Měření izolačního odporu:			Měřeno přístrojem:		Eurotest 61557		
Vinutí	PRI/zem	SEK/zem	/zem	/zem	/zem	/zem	/zem
[MΩ]	2	2					
Vinutí	PRI/SEK	/	/	/	/	/	/
[MΩ]	5						

Zkouška příloženým napětím z cizího zdroje (po dobu 60 sec), měřeno přístrojem:

KV 10 – 2000 (0 – 10 kV)

Vinutí:	[kV]	Vinutí:	[kV]	Vinutí:	[kV]
PRI / SEK	3,55				
PRI / ZEM	1,77				
SEK / ZEM	1,77				

POZNÁMKA:

Vratná tepelná pojistka UP62-110°C

Vystavil:	Petr Málek	Schválil:	Jindřich Dobrovolný
Ve Znojmě dne:	4. 9. 2019	Ve Znojmě dne:	4. 9. 2019
Podpis: 	ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO závod elektro - ORJ Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo Tel.: 515 200 033, fax: 515 200 034 DIČ: CZ44026587, E-mail: orj@elektrov.cz -24-	Podpis: 	